LEGENDA

	STRUTTURE E PARETI REI/EI 60
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60
	STRUTTURE E PARETI REI/EI 90
E E5A	ESTINTORE PORTATILE (tipo 34A 233B C e CO2)
	PERCORSO D'ESODO ORIZZONTALE
	PERCORSO D'ESODO VERSO IL BASSO
	USCITA DI EMERGENZA ORIZZONTALE
	USCITA DI EMERGENZA VERSO IL BASSO
	TUBAZIONE RETE IDRICA ANTINCENDIO PEAD PN 16
	TUBAZIONE RETE IDRICA ANTINCENDIO IN ACCIAIO
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
	IDRANTE ANTINCENDIO UNI 25 SU NASPO
	IDRANTE SOPRASSUOLO A COLONNA TIPO UNI 70
	CASSETTA ANTINCENDIO PER IDRANTE UNI 70 CON MANICHETTA FLESSIBILE E LANCIA
	ATTACCO DI MANDATA VV.F.
	PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
	PANNELLO OTTICO-ACUSTICO AUTOALIMENTATO DA INTERNO PER ALLARME INCENDIO
	SIRENA OTTICO-ACUSTICA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO PER ALLARME INCENDIO
F	RIVELATORI PUNTIFORMI DI FUMO
F	RIVELATORI PUNTIFORMI DI FUMO CONTROSOFFITTO
C	RIVELATORI DI CALORE
	PULSANTE DI SGANCIO CORRENTE
	QUADRO ELETTRICO
C.ANT	CENTRALINA DI COMANDO
	PUNTO DI RACCOLTA
	CASSETTA PRONTO SOCCORSO

COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

Comune di Santa Lucia di Piave Provincia di Treviso Regione Veneto

RESTAURO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA BARCHESSA DI PALAZZO ANCILOTTO

studio_di_fattibilità

progetto_architettonico	preliminare	definitivo	esecutivo
progetto_strutturale	preliminare	definitivo	esecutivo

PI04

PREVENZIONE INCENDI:
Pianta copertura

1:50

aggiornamento
cod_ 1899_VVF_Barchessa.dwg

02.03.2020

Responsabile unico del Procedimento
dott.ssa Anna Rita Speranza

progettisti
arch. Susanna Maset

ing. Fiorenzo Carniel

fiorenzo carniel ingegnere susanna maset architetto
via trevisi, 20/a 31030 san vendemiano (tv) p.iva 04273130265
t. 0438 778128 - f. 0438 476245 www.studiopc.it

Il presente disegno è di nostra proprietà e non può essere riprodotto né consegnato a terzi senza ns. autorizzazione

Lucernaio evacuazione uscita fumi collegato ai rivelatori e ai pulsanti di allarme S > 1 mq

Lucernaio evacuazione uscita fumi collegato ai rivelatori e ai pulsanti di allarme S > 1 mq

Lucernaio evacuazione uscita fumi collegato ai rivelatori e ai pulsanti di allarme S > 1 mq

US1

US2

US3

PIANTA COPERTURA - scala 1:50